

Чек-лист за оценка на риска от Легионерска болест

Обект Адрес

Повод на инспекцията: профилактично

№	Въпрос	ДА	НЕ	Забележка
1	Има ли поименно определен отговорник за профилактиката на Легионерска болест ?			
2	Отговорникът обучен ли е , достатъчно опитен ли е, за да може да изпълнява ролята си?			
3	Обучен ли е останалият персонал , участващ в профилактиката, за действията които трябва да изпълнява и осъзнава ли ролята си в цялостната програма за контрол на <i>Legionella</i> ?			
4	Поддържат ли се постоянно температури $> 60^{\circ}\text{C}$ на битовата гореща вода и рецикулацията ѝ по цялото протежение на тръбната система за гореща вода?			
5	Поддържа ли се постоянно температура $< 20^{\circ}\text{C}$ на битовата студена вода по цялото протежение на тръбната система за студена вода?			
6	Проточват ли се поне веднъж седмично всички кранчета и душове в стаите за гости и други помещения за няколко минути до достигане на температурите посочени в точки 4 и 5. <i>(това трябва да става, ако стаите не са заети и винаги преди настаняване на гости.</i>			
7	Поддържат ли се чисти - без биофилм, ръжда, котлен камък и други отлагания душовите глави и кранчетата ? <i>(да не се забравя, че става дума не само за външни, но и за вътрешни, разглобяеми повърхности!)</i>			
8	Почистват и дезинфекцират ли се водните охладителни кули и свързаните с тях тръбни системи за кондициониране на въздуха поне два пъти в годината?			
9	Извършва ли се веднъж месечно инспекция на водните резервоари, охладителни кули и видимата част на тръбната система? Всички капаци и изолации трябва да са плътно поставени и интактни.			
10	Веднъж годишно извършва ли се дрениране, вътрешно почистване и дезинфекция на бойлерите ?			

11	Извършвана ли е шокова дезинфекция на системата за битова гореща вода с 50mg/l хлор за 2 часа или по-щадящо за системата – с 20mg/l за 4 часа?			
12	Извършва ли се редовно, поне на всеки 1 до 3 месеца (<i>зависи от качеството на постъпващата вода</i>), почистване и дезинфекция на всички водни филтри , според инструкциите на производителя?			
13	Извършват ли се поне 1 път годишно инспекции на вътрешността на резервоарите за студена вода, механично почистване на отлаганията / друга мръсотия и дезинфекция с 50mg/l хлор?			
14	Има ли тръбни участъци с непостоянен или липсващ воден поток, „слепи връзки” ?			
15	При наличие на вихрови вани (Jacuzzi, whirlpool spas, hot tubes)			
15а	- третират ли се постоянно с 2–3mg/l хлор или бром и тези нива и нивата на рН се мониторират поне 3 пъти дневно?			
15б	- подменя ли се поне половината от водата ежедневно?			
15в	- извършва ли се ежедневно обратно промиване на пясъчните филтри?			
15г	- почиства и дезинфектира ли се цялата система веднъж седмично?			
16	Пазят ли се ежедневните записи за всички процедури, касаещи замервания на водата: температура, рН, свободен хлор и редовно ли се проследяват от мениджъра (<i>отговорника за Legionella</i>).			
17	Пазят ли се седмичните, месечни, годишни записи за всички процедури и инспекции на системите за битова вода?			

Допълнителни забележки:

Дата на проверката

Извършил проверката :..... Длъжност.....

Извършил:

подпис

Отг. лице:

подпис